

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 1» города Челябинска

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 29.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	4,9,11,12 17,18,22 23,34,38 42,43,47-51	36,41,46	Отсутствие информационных указателей к зонам обслуживания и технических средств для доступности и обучения инвалидов. Отсутствие специализированной мебели для инвалидов-колясочников.	Все категории инвалидов	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Оборудование кабинетов информационными элементами для доступности. Индивидуальное решение с ТСР для инвалидов всех категорий для организации учебного процесса.
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	40	38,39,49	Отсутствие информационных указателей к зоне обслуживания, технических средств для доступности обучения и получения услуг инвалидами, специализированной мебели для инвалидов,	все	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Оборудование аудиторий, концертного и хореографического зала элементами для доступности (тифло и сурдо). Индивидуальное решение с ТСР для организации учебного процесса и иных мероприятий.
					оборудованных посадочных мест в зале. Лестница для подъема на сцену не приспособлена для МГН.			Оборудование свободного входа в гардероб для инвалидов - колясочников.

4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	3,35	43,44	Отсутствие информационных указателей к зонам обслуживания и технических средств для доступности инвалидов Отсутствуют специально отведенные места для обслуживания инвалидов. Нет свободного прохода инвалидов-колясочников к вешалкам в гардеробе. В библиотеке не организована прилавочная подача книг. Узкий кабинет библиотеки.	все	Необходимо согласование со специалистами	В гардеробе оборудование свободного проема на входе, соответствующего требованиям доступности. Установка нормативного прилавка для выдачи книг в библиотеке.
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		3,4,9,11, 1217,18, 22,23,34, 35,38,42, 43,47-51,40	36,38, 39,41 43, 44,46, 49			Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо). Установка ручек на дверях, соответствующих требованиям доступности. Оборудование свободного входа в гардероб для инвалидов - колясочников. Разумное приспособление помещений: адаптация кабинетов здания для обслуживания инвалидов.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (У,О,Г) ВНД (К,С)	3,4,9,11, 1217,18, 22,23,34 ,35,38, 42,43,47 -51,40	36,38, 39,41 43, 44,46, 49	Текущий ремонт: Оборудование зон посещения путем установки информационных указателей для доступности (тифло и сурдо). Установка ручек на дверях, соответствующих требованиям доступности. Оборудование свободного входа в гардероб для инвалидов -колясочников. Расширение дверных проемов. Разумное приспособление имеющихся помещений: адаптация кабинетов здания для обслуживания инвалидов.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) **ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА.**

1.Необходимо проведение работ для создания доступности:

- текущий ремонт по созданию условий для целевого посещения объекта: установка информационных указателей для доступности (тифло и сурдо).

2. Индивидуальное решение с ТСП для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников в отдельные зоны.

3. Адаптация учебных кабинетов для инвалидов:

- оборудование мест для инвалидов (первые столы в ряду для учащихся с недостатками слуха и зрения, 1-2 первых стола в ряду у дверного проема для передвигающихся в кресле-коляске, приобретение мебели и технических приспособлений, адаптированных для нужд инвалидов (крючки для трости, место для личных вещей);

4. Адаптация концертного зала для инвалидов:

В концертном зале образовательных учреждений следует предусмотреть места для инвалидов на креслах-колясках, а также их доступность на места выступления. Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в концертный зал.

- для инвалидов по слуху необходима установка «стационарной» индукционной системы.

5. Оборудование свободного входа в гардероб для инвалидов -колясочников.